

Analyse

Product M3d-zand
 Klasse
 Kwaliteitsmanager
 Nummer 1840

MONSTERNEMING NEN-EN 932-1

Winning	Datum	2022-01-13	Transport	Zandkreek	Datum	2022-01-13
Herkomst	Schenge	Tijd	14:44	Schipper	Tijd	14:44
Monsternemer	Aangeleverd			Bonnummer	Ton	0
Monstermethode				Bestemming	Kuub	0
Massa	Vocht	4.7	Klant		Land	

ZEEFANALYSE NEN-EN 933-1

	Frac	Frac	Door	Laborant	A. de Rijke	Datum
	Gr	%	%	Zeefmethode		Tijd
2mm	0.2	0.1	100			FM
1mm	0.4	0.2	100	M63 (µm)	289	D60/D10
500µm	3.9	1.7	98	D50 (µm)	289	CC
355µm	39.7	17.4	81	D90/D10	2.2	GFB
250µm	111.5	49.0	32			0 (CF:0)
180µm	65.4	28.7	3	<u>Norm</u>	<u>Bepaling</u>	<u>Resultaat</u>
125µm	5.9	2.6	0	NEN-EN 933-	Stroomcoefficient	0.1
63µm	0.4	0.2	0	NEN 5922	Schelpdelen (%)	5.8
REST	0.2	0.1	0			

Opmerking
 110122 Drainzand

